

FORMULIR EDITOR

Judul *

- Sesuai
 Harus Diganti

Abstrak : Apakah panjang sesuai? *

- Ya
 Tidak

Abstrak : Apakah ringkasan konten sesuai? *

- Ya
 Tidak

Teks Utama : Apakah terdapat hal yang baru dalam kegiatan ini? *

- Ya
 Tidak

Teks Utama : Apakah terdapat pernyataan mengenai keterkaitan dengan penelitian sebelumnya *

- Ya
 Tidak

Teks Utama : Apakah asumsi dan/atau metode dijelaskan secara komperhensif? *

- Ya
 Tidak

Teks Utama : Apakah hasil yang baru cukup ditekankan? *

- Ya
 Tidak

Komentar editor (jika ada) : Tuliskan nomor baris beserta komentar editor.

line 16, agar dijelaskan latar belakang penulisan makalah dikaitkan dengan belum adanya tulisan sebelumnya terkait penggantian CT, termasuk tujuan tinjauan keselamatannya.
Line 19, kata "berupa" berulang.
Line 22 Metode yang digunakan belum dijelaskan.
Line 23 Lingkup penulisan agar disajikan.
Line 26 Tuliskan ...parameter CT sebelum diganti sebesar...

Komentar editor (jika ada) : Tuliskan nomor baris beserta komentar editor.

Line 85 lebih dari 30 tahun, tambahkan dengan Data Desain CT lama
Line 90 ..kata "menyebabkan" diganti dengan "dibuktikan".
kalimat lengkap: hal ini dibuktikan dengan terjadinya kurangnya proses pendinginan...saat operasi 30 MW pada tgl...dst.
Line 98 - 114 dibuat dalam bentuk tabel agar informatif.
Line 295 Lampiran I tidak ada.
Line 303 Penulisan jam ditambah WIB (dan utk semuanya)
Line 318-322 Dibuat Tabel

Komentar editor (jika ada) : Tuliskan nomor baris beserta komentar editor.

Line 417 Mengkaitkan dari hasil pembahasan dengan tujuan penulisan.

Komentar akhir editor dan rekomendasi (jika ada)

Setuju diterbitkan di dalam buletin reaktor

Makalah ini direkomendasikan untuk? *

- Diterima tanpa revisi
- Diterima dengan sedikit revisi
- Dibutuhkan banyak revisi
- Ditolak

Tutup

* Harus Diisi